

22.09.2016 № 1631
На № _____ от _____

ЗАО Управляющая компания
"Восточная Европа"

ГУП МО «Мособлгаз» продлевает срок действия технических условий от 23.09.2013 № 4324-39/113 выданных на газификацию котельной с 4-мя котлами Buderus (общей мощностью 26,0 МВт, 2900 м³/час), для теплоснабжения жилого комплекса при условии прокладки газопровода высокого давления $P \leq 1,2$ МПа $D=300$ мм, от газопровода высокого давления $P \leq 1,2$ МПа $D=350$ мм, проложенный на г. Щелково до отвода на д. Алмазово по адресу: Щелковский район, д. Большие Жеребцы до **21.10.2016**.

И.о. первого заместителя Генерального директора-
Главного инженера



В.В. Лапин